

## OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

### CENTRALI WENTYLACYJNEJ VASCO D150EP II

z odzyskiem ciepła do instalacji nawiewno-wywiewnej w budynkach mieszkalnych.

Vasco Group Sp. z o.o. jako uprawniony przedstawiciel producenta w/w centrali firmy Vasco Group NV zarejestrowanej w Belgii, oświadcza, że centrala wentylacyjna D150EP II spełnia wymagania określone dla potrzeb programu Czyste Powietrze:

#### Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła musi spełniać następujące wymagania:

- graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej  $\geq 85\%$ , osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”,
- maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej  $\leq 0,50 \text{ Wh/m}^3$ ,
- wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.



MINISTERSTWO  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
I KLIMATU



BOS  
BANK



17  
CELÓW  
ZRAZUMIANYCH  
ROZWOJU  
TRWAŁOŚCI  
WSPÓLNOTY  
MIĘDZYNARODOWEJ

wersja 1.4/22.08.2018

3

Parametr	Minimum wymagane w programie Czyste Powietrze	VASCO D150EP II
Sprawność odzysku ciepła	$\geq 85\%$	87%
Współczynnik nakładu energii elektrycznej	$\leq 0,50 \text{ Wh/m}^3$	0,247 $\text{Wh/m}^3$
Automatyka sterująca	TAK	TAK

**VASCO GROUP SP. Z O.O.**  
Ul. Jaworzynska 295, 59-220 Legnica  
tel. 76/8508390, fax 76/8508301  
NIP 691-23-59-171, REGON 020418920  
BDO 000013825

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU

*Marian Zych*

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU

*Patryk Przybył*