

## OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

### CENTRALI WENTYLACYJNEJ VASCO D275EP II

z odzyskiem ciepła do instalacji nawiewno-wywiewnej w budynkach mieszkalnych.

Vasco Group Sp. z o.o. jako uprawniony przedstawiciel producenta w/w centrali firmy Vasco Group NV zarejestrowanej w Belgii, oświadcza, że **centrala wentylacyjna D275EP II spełnia wymagania określone dla potrzeb programu Czyste Powietrze:**

#### Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła musi spełniać następujące wymagania:

- graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej  $\geq 85\%$ , osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”,
- maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej  $\leq 0,50 \text{ Wh/m}^3$ ,
- wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.



MINISTERSTWO  
ŚRODOWISKA I  
KLIMATU



Ministerstwo  
Energii



BOS  
BANK



17  
LETO  
MINISTERSTWA  
ŚRODOWISKA I  
KLIMATU

wersja 1.4/22.08.2018

3

Parametr	Minimum wymagane w programie Czyste Powietrze	VASCO D275EP II
Sprawność odzysku ciepła	$\geq 85\%$	92%
Współczynnik nakładu energii elektrycznej	$\leq 0,50 \text{ Wh/m}^3$	0,426 $\text{Wh/m}^3$
Automatyka sterująca	TAK	TAK

#### VASCO GROUP SP. Z O.O.

Ul. Jaworzynska 295, 59-220 Legnica  
tel. 76/8508390, fax 76/8508301  
NIP 691-23-59-171, REGON 020418920  
BDO 000013825

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Marian Zuch

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Patryk Przybył