

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

CENTRALI WENTYLACYJNEJ VASCO X350

z odzyskiem ciepła do instalacji nawiewno-wywiewnej w budynkach mieszkalnych.

Vasco Group Sp. z o.o. jako uprawniony przedstawiciel producenta w/w centrali firmy Vasco Group NV zarejestrowanej w Belgii, oświadcza, że **centrala wentylacyjna X350 spełnia wymagania określone dla potrzeb programu Czyste Powietrze:**

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Układ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła musi spełniać następujące wymagania:

- graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej $\geq 85\%$, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła - Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”,
- maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej $\leq 0,50 \text{ Wh/m}^3$,
- wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.



MINISTERSTWO
ŚRODOWISKA



BOŚ
BANK



CIŚNIENIE
FUNDACJA
POLSKIEGO
INSTYTUTU
OCHRONY ŚRODOWISKA
I PRACY

wersja 1.4/22.08.2018

3

Parametr	Minimum wymagane w programie Czyste Powietrze	VASCO X350
Sprawność odzysku ciepła	$\geq 85\%$	91%
Współczynnik nakładu energii elektrycznej	$\leq 0,50 \text{ Wh/m}^3$	0,223 Wh/m^3
Automatyka sterująca	TAK	TAK

VASCO GROUP SP. Z O.O.
Ul. Jaworzynska 295, 59-220 Legnica
tel. 76/8508390, fax 76/8508301
NIP 691-23-59-171, REGON 020418920
BDO 000013825

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Marian Zych

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Patryk Przybył